

Hinnerup Vandværk A.m.b.a.  
Samsøvej 30  
8382 Hinnerup  
Att.: Hinnerup Vandværk

Rapportnr.: AR-16-CA-00460509-01  
Batchnr.: EUDKVE-00460509  
Kundenr.: CA0003780  
Modt. dato: 29.08.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Hinnerup Vandværk Herredsvej Ledningsnet - 78468 - V20000100 / 4713000199  
**Udtagningsadresse:** Samsøvej 30, 8382 Hinnerup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 29.08.2016 kl. 14:56  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CL5D  
**Analyseperiode:** 29.08.2016 - 02.09.2016

**Prøvemærke:** Køkken

Lab prøvenr:	80243125	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.022	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	17.6	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	54	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.8	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Favrskov Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skovvej 20, 8382 Hinnerup  
Hinnerup Vandværk A.m.b.a., Drift Hinnerup Vandværk, Samsøvej 30, 8382 Hinnerup

02.09.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.