



Hinnerup Vandværk

Samsøvej 30
8382 Hinnerup

Att.: Kaj Hougaard

Registrernr.: T52200
Kundenr.: 611678
Ordrenr.: 816678
Prøvenr.: 23233038

Modt. dato: 2011.05.16

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hinnerup Vandværk
Samsøvej 30, 8382 Hinnerup
Prøvested.....: **Hinnerup Vandværk Herredsvej Ledningsnet - V20000100/4713000199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning...: 2011.05.16 kl. 11:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.05.16 kl. 23:09 - 2011.05.21

	Prøvenr.: 23233038	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml	200		DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.024	mg/l	0.2		SM3120-ICP	30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	14.9	gr. C			DS2250	
pH	7.8	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	52	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	10.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Favrskov Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

21. maj 2011

Kundecenter: tlf.70224256 Tina V. Jensen

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.