



Hinnerup Vandværk

Samsøvej 30
8382 Hinnerup

Att.: Kaj Hougaard

Registrernr.: T36935
Kundenr.: 611678
Ordrenr.: 816678
Prøvenr.: 23222227

Modt. dato: 2011.01.04

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Hinnerup Vandværk
Samsøvej 30, 8382 Hinnerup
Prøvested.....: **Hinnerup Vandværk Herredsvej Ledningsnet - V20000100/4713000199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer
Prøveudtagning...: 2011.01.04 kl. 14:20
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCN)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.01.05 kl. 00:00 - 2011.01.08

	Prøvenr.: 23222227	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Prøvemærke: Rønvangen 81, køkken	Vejl.	Max.	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	5	Antal/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.021	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30	
Nikkel (Ni)	0.082	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30	
Arsen (As)	0.86	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30	
Bor (B)	18	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	4.8	gr. C			DS2250	
pH	7.1	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	51	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.0	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Favrskov Kommune, Teknisk Forvaltning, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

10. januar 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.